




**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr./fax 32 219-31-77
e-mail psse.tychy@sanepid.gov.pl <http://www.gov.pl/psse-tychy>

Tychy, dnia 08.03.2024 r.

NS-HK.9011.3.24.2024



**Pan Franciszek Dziendziel
Wójt Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice**

**Roczna ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy
Pawłowice w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338 ze zm.); art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 tj.); § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach prowadząc nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonał obszarowej oceny jakości wody.

1. Wykaz producentów wody.
Wodociągi Pawłowice w Krzyżowicach, przy ul. Orlej 11.
2. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 17191 osób
3. Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej wody w m³/d:
ujęcie Golasowice ok. 392 m³/d.
ujęcie Warszawice ok. 2696 m³/d
4. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, należy do zadań własnych gminy. W gminie Pawłowice dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmują się Wodociągi Pawłowice w Krzyżowicach, przy ul. Orlej 11.

Mieszkańcy gminy Pawłowice zaopatrywani są w wodę pochodzącą z dwóch niezależnych ujęć wody. Miejscowości Pielgrzymowice, Golasowice, Jarząbkowice oraz ul. Stawowa i Leśna w Pawłowicach zaopatrywane są w wodę z ujęcia podziemnego Stacji Uzdatniania Wody (składa się na nie 1 studnia głębinowa) zlokalizowanego w Golasowicach, natomiast pozostała część Pawłowic i Sołectw w wodę z drugiego ujęcia wody podziemnej Stacji Uzdatniania Wody w Warszawicach. Obie Stacje uzdatniania wody należą do Wodociągów Pawłowice, przy ul. Orlej 11 w Krzyżowicach. Ujęcie wody podziemnej w Golasowicach zaopatrywało ok. 4985 osób, natomiast 12289 osób zaopatrywanych było w wodę z ujęcia w Warszawicach.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia prowadzony był przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz w ramach kontroli wewnętrznej, dokonanej przez Wodociągi Pawłowice. Podstawę zapewnienia odbiorcom bezpiecznej wody do spożycia stanowiły badania laboratoryjne próbek wody wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej prowadzone były na podstawie uzgodnionego z PPIS w Tychach harmonogramu pobierania próbek wody, zgodnie z częstotliwością dostosowaną do wielkości produkcji wody i zakresem określonym ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Wodociągi Pawłowice zlecały badanie próbek wody w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych w laboratorium ALS Food & Pharmaceutical Polska Sp. z o.o. ul. Rubież 46E, 61-612 Poznań posiadającego akredytację nr 1711 oraz zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną system badań wody.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach kontroli urzędowej wykonywane były w laboratorium:

- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach,
- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej,
- Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie gminy dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów.

Na terenie gminy Pawłowice nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia uznając wodę dostarczaną konsumentom na terenie gminy za bezpieczną. W roku ubiegłym nie wydano żadnej decyzji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi oraz nie zgłoszono żadnej interwencji na złą jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy.

W 2023 r. nie prowadzono postępowań administracyjnych. Wodociągi Pawłowice nie zgłosiły PPIS w Tychach działań naprawczych prowadzonych na terenie gminy Pawłowice oraz wniosków z prośbą zgody na odstępstwa.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pawłowice
43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60
2. Wodociągi Pawłowice
43-254 Krzyżowice, ul. Orła 11
3. NS/HK aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH


lek. med. Grzegorz Goldynia